

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“**  
**Број: 463-1/2020**  
**31. 08. 2020. године**  
**34 240 КНИЋ**

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези додатних информација и појашњења у поступку ЈНМВ добара бр: 4/2020 – Набавке опреме за кухињу за потребе Предшколске установе “Цветић” у Книћу, достављамо следећи одговор:

**Питање:**

„Као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке опреме 4/20 љубазно молимо за појашњење која су одступања у односу на дефинисане димензије опреме која су дата конкурсном документацијом пошто исте могу задовољити само један произвођач што за последицу има повреду начела конкуренције и дискриминације сходно ЗЈН.

Да ли је прихватљива за Наручиоца двоетажна пећ димензија 800x900x1200 mm која је јаче снаге?“

**Одговор:**

Опрема за кухињу се набавља на основу израђеног пројекта а према просторним капацитетима и потребама кухиње у централном објекту Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, са прецизно дефинисаним димензијама опреме како би се испоштовали сви релевантни фактори потребни за функционисање професионалне кухиње у Предшколској установи „Цветић“: прописи, стандарди, приклучци, одводи, потребе Наручиоца, функционалност кухиње, лакши и квалитетнији рад запослених у кухињи, на основу чега су и дате прецизне димензије опреме и које се не могу се мењати.

Претходним испитивањем тржишта, како би се на најбољи начин припремила конкурсна документација за наваку добара – опреме за кухињу за потребе Предшколске установе „Цветић“ у Книћу, утврђено је да више произвођача могу да испуне услове тражене Конкурсном документацијом, број 448/2020, односно да испоруче тражену опрему у димензијама и јачини која је дата у техничкој спецификацији Конкурсне документације, тако да Ваша примедба да је повређено начело конкуренције и дискриминације сходно ЗЈН није тачна.

Пројекат за опремање кухиње је израђен на основу укупне ангажоване снаге у Установи, тако да постојећа електрична инсталација не подржава јаче електричне уређаје од оних који су предвиђени пројектом а описани у техничкој спецификацији Конкурсне документације број 448/2020.

**КОМИСИЈА**  
за спровођење поступка јавне набавке добара  
ЈНМВ број 4/2020

